



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Сектор материјално - финансијске послове

07 број 404-ЈН 39/17

23.06.2017. године

Београд

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање у отвореном поступку јавне набавке добара: Резервни делови за ТЕТРА базне станице и аналогне репетиторе, обликована по партијама, ЈН 39/17

У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 68/15), Наручилац даје одговор на питање у отвореном поступку јавне набавке добара: Резервни делови за ТЕТРА базне станице и аналогне репетиторе, обликована по партијама, ЈН 39/17.

ПИТАЊЕ: „У вези са горе наведеном јавном набавком за партију 1 – Набавка резервних делова MTS2 TETRA базне станице, молим вас да додатно појасните техничку спецификацију за ставку 5 - Исправљачки систем – и да наведете потребну укупну снагу целог исправљачког система, како би могли да одредимо потребну снагу појединачних модула исправљача“.

ОДГОВОР: Исправљачки систем минималне снаге 1600W по модулу исправљача, са минимум два исправљачка модула, прилагођен за смештање у 19” ормар, пожељно је да улаз исправљача буде монофазни, улазни напон 220V, а излазни напон се подразумева да буде у распону 47V-57V, допунски излаз за пуњење батерија 48 V, потребно је да имају пренапонску заштиту (улазну и излазну), заштиту од струје кратког споја, као и заштиту од струје преоптерећења, такође мора да има и ELVD (заштиту од препражњења батерија).

Комисија у поступку јавне набавке