

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА**

Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова

06 број 404-ЈН-169/15-09

28.08.2015. године

Београд

**ПРЕДМЕТ: Одговор на питање постављено у вези са поступком јавне набавке мале вредности радова: Санација објекта гараже ВСЧ Пирот, ЈН број 169/15**

У вези са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12) Министарство унутрашњих послова као Наручилац у поступку јавне набавке мале вредност радова: **Санација објекта гараже ВСЧ Пирот**, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 169/15 Наручилац доставља одговор на питање постављено у предметном поступку.

**ПИТАЊЕ 1.** колика је тежина опреме коју одлажете, да би могла платформа да се срачуна зависно од оптерећења?.

**ОДГОВОР 1.** Корисно оптерећење платформе  $q_k=2,00\text{kN/m}^2$ . Висина гараже не утиче на димензије платформе, дакле важна је висина саме платформе због паркирања ватрогасног возила.

**ЧЛАН КОМИСИЈЕ**

**Горан Бубало ср**